

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° MZC-09-1833M**

et annexes de 8 pages

**MATERIAU présenté par :** DICKSON CONSTANT  
10, rue des Châteaux  
ZI de la Pilaterie – BP 109  
59443 WASQUEHAL Cedex

**MARQUE COMMERCIALE :** ALTO FR

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu pour protection solaire en polyester avec enduction polyuréthane ignifugée par imprégnation  
Masse surfacique nominale :  $\pm 360 \text{ g/m}^2$   
Epaisseur nominale :  $\pm 0,58 \text{ mm}$   
Coloris présentés : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° MZC-09-1833 du 27 juillet 2009

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles  
Vieillessement accéléré par trempage

**CLASSEMENT** M 1


**DURABILITE du classement (article 5 de l'annexe 2) : non limitée (matériau lavable, non nettoyable à sec)**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé. Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.


NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Mazamet, le 27 juillet 2009

Le Directeur ou son représentant

  
Richard RICO

La Responsable de l'essai

  
Sandrine PANIS



ACCREDITATION  
N° 1-0513\*  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Direction Régionale Sud-Ouest  
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET  
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91  
SIRET 433 430 832 00082